

제2020-003220-01-1호



안전인증서

(주)큐라이트

경남 김해시 상동면 묵방로 185-25

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭 정션박스

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

EXTB-130(Ex d IIC T6) / 18-KA2BO-0555X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함.

-제조공장명: (주)큐라이트 / 소재지: 경남 김해시 상동면 묵방로 185-25

2. 제품개요

·제품용도: 알루미늄 합금으로 제조된 정션박스 제품임.

·제품정격: (100~240) Vac, (50/60) Hz, 12 A 이하

·주위온도: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

·IEC 60529에 따른 IP66 등급에 적합함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건:

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항

·1차 변경(2018.10.18): 기존 제2018-051995-01호에서 케이블 엔트리 사양 추가로 인한 재발행.

·2차 변경(2019.08.20): 기존 제2018-062566-01호에서 인증서 기재사항 변경으로 인한 재발행.

·3차 변경(2020.03.05): 기존 제2019-053217-01-1호에서 폴림장치 추가 및 명판 기재사항 변경으로 인한 재발행.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·일상 시험 대상제품: 1560 kPa에서 수압시험을 실시하여야 함.

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2018 년 09 월 07 일

한국산업기술시험원장

