



안 전 인 증 서

(주)큐라이트

경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25(우계리 178-1)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전 인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(방폭형 LED 비상조명등)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

QLEX-SLM-650-EMG

20-AV2BO-0762X

용량·등급

Ex d IIC T6

정 격

-20 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

max. 33 W, AC110 V, 0.49 A 또는 AC230 V, 0.24 A

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(노동부고시 제2020-33호)

인 증 조 건

- (주)큐라이트, 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25(우계리 178-1)에서 생산된 제품에 한함.
- 정전기 축적을 예방하기 위하여 젖은 천으로 청소할 것.
- 모든 제조품 용기(Body)에 대해 810 kPa로 수압시험을 실시하고 사용자에게 관련 정보를 제공할 것.

2020년 12월 24일

2020.12.23. 최초교부
2020.12.24. 정정발급

한국 산업 안전 보건공단 이사장

